



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto
O.M. de 21 de mayo de 1991



AFITI
LICOF

Centro de Ensayos e
Investigación del Fuego

Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios

Informe de Clasificación

Laboratorio de Resistencia al Fuego



SOLICITANTE:

APPLICANT:

Special Walls S.L.

CLASIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO

SEGÚN NORMA UNE-EN 13501-1:2007

REACTION TO FIRE CLASSIFICATION ACCORDING TO STANDARD

UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Elemento/ *Product*:: **Panel de espuma de poliuretano:**

Fabricante/ *Manufacturer*: Revestimientos y techos duralmond

Referencia *Reference*: "Panel pu"



European experts in fire safety

AFITI: Miembro Español de la
Agrupación Europea de
Interés Económico EFFECTIS

**CLASIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN
UNE-EN 13501-1:2007**

Solicitante:
Applicant:

SPECIAL WALLS S.L.
Camino de almazara 6
30140 LA MATANZA-SANTOMERA (MURCIA)

Laboratorio emisor:
Issuer Laboratory:

AFITI-LICOF
Organismo notificado nº: 1168

Elemento constructivo:
Product:

Panel decorativo
*Manufacturer:*Fabricante: SPECIAL WALLS S.L.
*Reference:*Referencia: "PANEL PU"

Informe de Clasificación nº:
Classification Report Nr.:

8058/15-8
Fecha de emisión:12-agosto-2015

CLASIFICACIÓN

El elemento "PANEL PU", se clasifica de acuerdo con la siguiente combinación de parámetros y clases.


Product "PANEL PU" reaches the following classification:

Clasificación de la Resistencia al Fuego

Reaction to fire classification

C_{S2,d0}

Arganda del Rey, 12 de Agosto de 2015



Fdo: Diana Luengo Rojo
Director Técnico del LICOF




Fdo: Agustín Garzón Cabrerizo
Director Técnico del Laboratorio
de Resistencia al Fuego

Tomás de la Rosa Sánchez, Director General de AFITI manifiesta:

- Que AFITI (Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios), es una entidad sin ánimo de lucro.
- Que la titularidad del LICOF (Centro de Ensayos e Investigación del Fuego) es del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, R.D. 1614/1985 y O.M. de 21 de mayo de 1991, correspondiendo, por convenio, la gestión a AFITI.
- Que LICOF es el Centro de Ensayos e Investigación del Fuego correspondiente a la Unidad Técnica acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para actuar al amparo del expediente de ENAC nº 41/LEI04.

Tomás de la Rosa Sánchez, General Manager of AFITI declares:

- That AFITI (Association for the Promotion of Research and Fire Safety Technology), is a non profit-making association.
- That the ownership of LICOF (Centre for Fire Testing and Research) is of Ministry of Industry, Energy and Tourism, by R.D. 1614/85 and O.M. on 21st May 1991, corresponding, by agreement, the management to AFITI.
- That LICOF is the Fire Testing and Research Center corresponding to the Technical Unit of Test accredited by the National Accreditation Body (ENAC), to act under file Nr. 41/LEI04.



Fdo./Signed: Tomás de la Rosa Sánchez
Director General /General Manager

Reconocimientos / Acreditaciones: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, MINISTERIO DE FOMENTO, ENAC, IMO y VKF-AEAI / *Recognition / Accreditation: MINISTRY OF INDUSTRY, ENERGY AND TOURISM, MINISTRY OF PUBLIC WORKS, ENAC, IMO & VKF-AEAI.*

Organismo Notificado: ORGANISMO NOTIFICADO A LA COMISIÓN EUROPEA CON EL N° 1168 / *Notify Body: THE EUROPEAN COMMISSION WITH NR. 1168.*

Miembro de: AELAF, AENOR, ASELF, AIDICO, EGOLF & NFPA.
Member of:

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS Camino del Estrechillo, 8
HEAD OFFICE & LABORATORIES E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Spain)

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia
CENTRAL OFFICE & LABORATORIES E-45007 Toledo (Spain)

+34 902 112 942
+34 901 706 587
licof@afiti.com
www.afiti.com

